

Strzelce Op., dnia 21.10.2021r.

DPS.2597.ZP.285.2021

TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

W związku z art. 284 ust. 1 oraz 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej filia w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów”, wpłynęły zapytania następującej treści:


1. Treść wniesionych zapytań z dnia 20.10.2021r.

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym oraz w specyfikacji warunków zamówienia zamieszczono informacje dotyczące zestawu hydroforowego. Wskazano konkretny model i markę (prod. WILO) oraz określono obowiązek posiadania przez urządzenie krajowej oceny technicznej i certyfikatu stałości własności użytkowej. Wskazany produkt, jako jedyny na rynku spełnia ww. wymaganie. W związku z tym, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii, obawiając się ryzyka wystąpienia deficytu wyrobów budowlanych z powodu niemożliwości spełniania przez większość producentów wymogów określonych w Rozporządzeniu zmieniającym wprowadzenie dotyczących wyrobów do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym, wydłużyło okres przejściowy do dnia 30 czerwca 2022r. , proszę o określenie czy można zastosować urządzenie innego producenta, równoważne pod kątem technicznym? Ponadto, ze względu na krótki termin realizacji zamówienia, może być problem w otrzymaniu na czas wskazanego w treści zamówienia produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że zestaw hydroforowy będzie spełniać wszystkie obecne wymagania w zakresie ochrony p-poż. w tym certyfikat CNBOP.


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch